

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

IT Bachelet - IPSIA Galilei

GRAVINA IN PUGLIA

Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276

C.F. 91053010723 e-mail [bais013002@istruzione.it](mailto:bais013002@istruzione.it) PEC: [bais013002@pec.istruzione.it](mailto:bais013002@pec.istruzione.it) [www.iissgravina.it](http://www.iissgravina.it)

Prot. n. 5486/FS

All'Ente ' Città Metropolitana'

BARI

Al Dirigente

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA e TERRITORIO

Dott.ing. Cataldo LASTELLA

v. Castromediano,

BARI

Gravina, 2 agosto 2017

Oggetto: Edificio scolastico sede IT 'Bachelet' di Gavina in Puglia: richiesta di rinnovo del CPI al Comando provinciale dei VVFF e adeguamento dell'impianto ai sensi del DPR 1 agosto 2001, n151 (attività principale 67.4.C, attività secondaria 74.2.B, 65.3.C 65.1/B - 65.1/B - 74.1/A- pratica 32131 VV.F

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Considerato che in occasione delle ordinarie verifiche sulla sicurezza del luogo di lavoro effettuate dal RSSP con la sottoscritta, propedeutiche al regolare avvio del nuovo anno scolastico sono state accertate gravi anomalie dell'impianto antincendio;
- Accertato che l'impianto antincendio non è funzionante per avaria della centrale idrica;
- Accertato che anche i dispositivi di rilevazione incendi presentano anomalie e guasti di varia natura;
- Considerato che il mancato funzionamento dell'impianto antincendio pregiudica la sicurezza totale del luogo di lavoro e l'incolumità pubblica;
- Visto che è scaduto il certificato di prevenzione incendi relativo all'IT'Bachelet' di Gravina, rilasciato dal Comando provinciale dei VV.F

**DIFFIDA**

**Codesto Ente a provvedere, per gli adempimenti di competenza, all'immediato adeguamento degli impianti e relativa messa in sicurezza della struttura ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n.151 al fine del rinnovo del CPI.**

In mancanza di riscontro entro il 31 agosto, si inoltrerà questa comunicazione alla Prefettura di Bari perché valuti la possibilità di autorizzare l'esercizio della attività didattica in un edificio privo di agibilità.



Il Dirigente Scolastico  
Antonella SARPI